

Znak sprawy: INW.271.1.2.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzeziny od km 0+000 do km 0+778”.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. rodzaju podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm między opisem technicznym, $-R_m=5\text{MPa}$, a rys. nr. D-04-01 przekroje normalne $-R_m=2,5\text{MPa}$.

Odpowiedź: Należy rozpatrywać wytrzymałość równą $R_m = 5\text{MPa}$

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie frakcji kruszywa na podbudowę gr. 15 cm między przedmiarem robót, opisem technicznym- 0/63mm, a rys. nr. D-04-01 przekroje normalne-0/31,5mm.

Odpowiedź: Grubości warstw i frakcje opisane w przedmiarze, na rys. D-04.01 Przekroje normalne oraz w opisie technicznym są spójne. Prosimy uważnie czytać dokumentację.

Na wlocie skrzyżowania warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KKŁSM) frakcji 0/63 mm gr 15 cm oraz warstwa górna 0/31,5 mm gr 8 cm

Naprawa jam i ubytków z mieszanki niezwiązanej (KKŁSM) frakcji 0/31,5 mm

Warstwa wyrównawcza na drodze z mieszanki niezwiązanej (KKŁSM) frakcji 0/31,5 mm

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy z kruszywa 0/31,5mm na poboczach między rys. nr. D-04-01 przekroje normalne – śr.20 cm, a przedmiarem robót – 16 cm.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość poboczy zgodną z przedmiarem robót.

Pytanie 4. Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. sekretariat@modliborzyce.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

Odpowiedź: W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. sekretariat@modliborzyce.pl, po prawidłowej weryfikacji podpisu elektronicznego wadium zostanie zaakceptowane.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Modliborzyc

mgr inż. Witold Kowalik