

GMINA MODLIBORZYCE
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
NIP 862-157-63-44 Regon 830 409 608
tel. (015) 8715 079

Modliborzyce, dnia 11 kwiecień 2022 r.

Znak postępowania: INW.271.1.1.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przebudowa drogi gminnej nr 108710L od km 0+000 do km 0+811,50 w miejscowości Stojeszyn Drugi”**.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Wykonawca w swojej wycenie ma uwzględniać wykonanie poboczy z kruszywa - projekt obejmuje wykonanie poboczy z kruszywa gr. 10 cm, natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze?

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi informuje iż, sporządzając ofertę należy wycenić pobocza utwardzone kruszywem kamiennym zgodnie z załączonym projektem dokumentacji. Szerokość poboczy – 2 x 0,75m (utwardzone kruszywem na szer. 50 cm), grubość warstwy kruszywa – 10 cm.

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Kowalik