

Gmina Modliborzyce  
ul. Piłsudskiego 63  
23-310 Modliborzyce  
NIP: 8621576344

Modliborzyce, dnia 23 sierpień 2022 r.

Znak postępowania: INW.271.1.2.2022

## **INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „**Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce**” - w zakresie część 1 zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą”, Zamawiający - Gmina Modliborzyce informuje o:

### **1. Wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia**

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 15 SWZ jest oferta złożona przez Wykonawcę:

**FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K.  
Kudrowice 12  
95-200 Pabianice**

Cena ofertowa: 2 583 692,64 zł brutto

Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) 20.81%

Współczynnik temperatury dla Pmax -0,32 %/°K

#### Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia warunki udziału opisane w Rozdziale 7, pkt 7.1.3.4. SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SWZ.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w części 1 zamówienia, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

L.p.	Nazwa Imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium „cena”	Liczba punktów w kryterium „Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu)”	Liczba punktów w kryterium „współczynnik temperatury dla Pmax”	Łączna punktacja przyznana ofercie
1.	SUNGRANT Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23 15-542 Białystok	Oferta odrzucona			
2.	JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino	Oferta odrzucona			
3.	ARENELLA Sp. zo.o. ul. Kongresowa 7 25-672 Kielce	52,13 pkt	15 pkt	10 pkt	77,13 pkt
4.	FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice	60 pkt	30 pkt	10 pkt	100,00 pkt

## 2. Odrzuceniu ofert Wykonawców:

- 1) JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp i Rozdziałem 2 SWZ (opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna).

### Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29) przez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokonując badania i oceny ofert stwierdził, że oferowany moduł fotowoltaiczny oraz inwerter fotowoltaiczny powinien posiadać europejską sprawność nie mniejszą niż 97%. Z karty katalogowej modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów fotowoltaicznych złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę wynika, że europejska sprawność wynosi 96,5 % (parametr nie spełnia wymagań dokumentacji technicznej).

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany treści kart katalogowych oferowanych inwerterów fotowoltaicznych przez ich poprawienie, więc wezwanie z art. 107 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, czynności jakich można dokonać, gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są nieprawidłowe ograniczają się do uzupełnienia lub wyjaśnienia ich treści. Uzupełnienie, dotyczy wprowadzenia w dokumencie danych, których w ogóle pierwotnie w nim nie było. Wyjaśnienie zaś, służy doprecyzowaniu treści dokumentu bez zmiany jego treści.

*Powyższe potwierdza również stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażone w wydanym przez Urząd komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych (red. H. Nowak i M. Winiarz; ISBN: 978-83-88686-78-8, zgodnie z którym art. 107 Pzp nie upoważnia Zamawiającego do wezwania o poprawienie złożonego dokumentu, jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane oferowane przez Wykonawcę spełniają wymogi Zamawiającego.*

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę jak na wstępie, gdyż jest ona niezgodna z warunkami zamówienia.

- 2) SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok  
oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Wykonawca, w ramach przedmiotowych środków dowodowych, był zobowiązany złożyć wraz z ofertą szczegółowy raport z testów (Test Report) na zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215 lub równoważny wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający spełnianie przez te urządzenia parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Numer raportu z testów musi być zgodny z numerem, na który powołuje się certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi. Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Zamawiający żąda także przedstawienia wcześniej wykonanego raportu z testów zawierającego wyniki badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients).

Zamawiający żądał od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego raportu z testów (Test Report) na zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający spełnianie przez te urządzenia parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Numer raportu z testów musi być zgodny z numerem, na który powołuje się certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi. Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Zamawiający żądał także przedstawienia wcześniej wykonanego raportu z testów zawierającego wyniki badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients)

W związku powyższym, zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 3.4. SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia/uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi Wykonawca w terminie złożył dokument, jednak przedstawił raport z testów (Test Report) Nr 704061806602 part 1 of 2.

Raport ten nie zawiera w swej treści wyników badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients). Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Wykonawca powinien przedstawić wcześniej wykonany raport z testów zawierający wyniki badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients).

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, gdyż jest ona niezgodna z warunkami zamówienia.

Burmistrz Modliborzyc

Witold Kowalik